TABLE 2A . F FACTOR TABLE FOR PANEL RADIATORS
RADIATOR CAPACITY FACTORS AT DIFFERENT ROOM AND WATER TEMPERATURES

Water Inlet Temperature Wasser Einlasstemperatur (°C)	Room Temperature Raum Temperatur (°C)	Water Outlet Temperature / Wasser Ausgangstemperatur (°C)													
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
95	26		2.80	2.00	1.63	1.40	1.23	1.11	1.01	0.94	0.87	0.81	0.77	0.72	0.69
	24	4.32	2.33	1.78	1.49	1.30	1.16	1.05	0.96	0.89	0.83	0.78	0.73	0.7	0.66
	22	2.95	2.01	1.61	1.37	1.21	1.09	0.99	0.91	0.85	0.79	0.75	0.71	0.67	0.64
	20	2.38	1.78	1.47	1.27	1.13	1.02	0.94	0.87	0.81	0.76	0.72	0.68	0.64	0.61
	18	2.03	1.60	1.35	1.19	1.06	0.97	0.89	0.83	0.77	0.73	0.69	0.65	0.62	0.59
	15	1.68	1.39	1.21	1.08	0.97	0.89	0.83	0.77	0.73	0.68	0.65	0.62	0.59	0.56
	12	1.45	1.24	1.09	0.98	0.90	0.83	0.77	0.72	0.68	0.65	0.61	0.58	0.56	0.53
	10	1.33	1.15	1.03	0.93	0.85	0.79	0.74	0.69	0.66	0.62	0.59	0.56	0.54	0.52
90	26		3.01	2.14	1.73	1.48	1.31	1.18	1.07	0.99	0.92	0.86	0.81	0.76	
	24	4.66	2.48	1.90	1.58	1.37	1.22	1.11	1.01	0.94	0.87	0.82	0.77	0.73	
	22	3.16	2.14	1.71	1.45	1.28	1.15	1.04	0.96	0.89	0.83	0.78	0.74	0.70	
	20	2.54	1.89	1.56	1.34	1.25	1.08	0.99	0.91	0.85	0.80	0.75	0.71	0.67	
	18	2.15	1.69	1.43	1.25	1.12	1.02	0.94	0.87	0.81	0.76	0.72	0.68	0.65	
	15	1.78	1.47	1.27	1.13	1.02	0.94	0.87	0.81	0.76	0.72	0.68	0.64	0.61	
	12	1.52	1.30	1.15	1.03	0.94	0.87	0.81	0.76	0.71	0.67	0.64	0.61	0.58	
	10	1.39	1.21	1.08	0.97	0.89	0.83	0.77	0.73	0.68	0.65	0.62	0.59	0.56	
85	26		3.24	2.29	1.85	1.58	1.39	1.25	1.14	1.05	0.97	0.91	0.85		
	24	5.04	2.67	2.03	1.68	1.46	1.30	1.17	1.07	0.99	0.92	0.86	0.81		
	22	3.40	2.29	1.82	1.54	1.35	1.21	1.10	1.01	0.94	0.88	0.83	0.78		
	20	2.71	2.01	1.65	1.43	1.26	1.14	1.04	0.96	0.90	0.84	0.79	0.75		
	18	2.30	1.80	1.51	1.32	1.18	1.07	0.99	0.91	0.85	0.80	0.76	0.72		
	15	1.89	1.56	1.34	1.19	1.08	0.99	0.91	0.85	0.80	0.75	0.71	0.67		
	12	1.61	1.37	1.21	1.09	0.99	0.91	0.85	0.79	0.75	0.71	0.67	0.64		
	10	1.47	1.27	1.13	1.02	0.94	0.87	0.81	0.76	0.72	0.68	0.64	0.61		
80	26		3.52	2.47	1.99	1.69	1.49	1.33	1.21	1.11	1.03	0.96			
	24	5.50	2.88	2.18	1.80	1.56	1.38	1.25	1.14	1.05	0.98	0.92			
	22	3.68	2.46	1.95	1.65	1.44	1.29	1.17	1.08	1.00	0.93	0.87			
	20	2.92	2.15	1.76	1.52	1.34	1.21	1.10	1.02	0.95	0.89	0.83			
	18	2.46	1.92	1.61	1.40	1.25	1.14	1.04	0.97	0.90	0.84	0.80			
	15	2.01	1.65	1.43	1.26	1.14	1.04	0.96	0.90	0.84	0.79	0.75			
	12	1.71	1.45	1.28	1.15	1.04	0.96	0.89	0.83	0.78	0.74	0.70			
	10	1.56	1.34	1.19	1.08	0.99	0.91	0.85	0.80	0.75	0.71	0.67			
75	26		3.84	2.68	2.15	1.82	1.60	1.43	1.30	1.19	1.10				
	24	6.05	3.12	2.35	1.94	1.67	1.48	1.33	1.22	1.12	1.04				
	22	4.00	2.65	2.10	1.77	1.54	1.38	1.25	1.15	1.06	0.99				
	20	3.16	2.32	1.89	1.62	1.43	1.29	1.17	1.08	1.00	0.94				
	18	2.65	2.06	1.72	1.50	1.33	1.21	1.11	1.02	0.95	0.89				
	15	2.15	1.76	1.52	1.34	1.21	1.10	1.02	0.95	0.89	0.83				
	12	1.82	1.54	1.35	1.21	1.10	1.01	0.94	0.88	0.83	0.78				
	10	1.65	1.43	1.26	1.14	1.04	0.96	0.90	0.84	0.79	0.75				
70	26		4.23	2.93	2.34	1.98	1.73	1.54	1.40	1.28					
	24	6.70	3.42	2.56	2.10	1.81	1.59	1.43	1.31	1.20					
	22	4.39	2.89	2.27	1.91	1.66	1.48	1.34	1.23	1.13					
	20	3.44	2.51	2.04	1.74	1.54	1.38	1.26	1.15	1.07					
	18	2.87	2.22	1.85	1.61	1.43	1.29	1.18	1.09	1.01					
	15	2.32	1.89	1.62	1.43	1.29	1.17	1.08	1.00	0.94					
	12	1.95	1.65	1.44	1.29	1.17	1.08	1.00	0.93	0.87					
	10	1.76	1.52	1.34	1.21	1.10	1.02	0.95	0.89	0.83					
65	26		4.71	3.24	2.57	2.16	1.88	1.68	1.52						
	24	7.52	3.77	2.81	2.30	1.97	1.73	1.55	1.41						
	22	4.86	3.16	2.48	2.07	1.80	1.60	1.45	1.32						
	20	3.77	2.73	2.21	1.89	1.66	1.49	1.35	1.24						
	18	3.13	2.41	2.00	1.73	1.54	1.39	1.27	1.17						
	15	2.51	2.04	1.74	1.54	1.38	1.26	1.15	1.07						
	12	2.10	1.77	1.54	1.38	1.25	1.15	1.06	0.99						
	10	1.89	1.62	1.43	1.29	1.17	1.08	1.00	0.94						
60	26		5.32	3.61	2.85	2.39	2.07	1.84							
	24	8.55	4.21	3.11	2.53	2.16	1.90	1.70							
	22	5.44	3.51	2.73	2.27	1.97	1.74	1.57							
	20	4.18	3.01	2.42	2.06	1.80	1.61	1.46							
	18	3.44	2.63	2.18	1.88	1.66	1.50	1.37							
	15	2.73	2.21	1.89	1.66	1.49	1.35	1.24							
	12	2.27	1.91	1.66	1.48	1.34	1.23	1.13							
	10	2.04	1.74	1.54	1.38	1.26	1.15	1.07							
55	26		6.11	4.10	3.21	2.68	2.31								
	24	9.90	4.77	3.49	2.83	2.40	2.10								
	22	6.18	3.93	3.04	2.52	2.17	1.92								
	20	4.69	3.34	2.68	2.27	1.98	1.77								
	18	3.82	2.91	2.40	2.06	1.82	1.63								
	15	3.01	2.42	2.06	1.80	1.61	1.46								
	12	2.48	2.07	1.80	1.60	1.45	1.32								
	10	2.21	1.89	1.66	1.49	1.35	1.24								
50	26		7.17	4.74	3.68	3.05									
	24	11.74	5.51	3.99	3.21	2.71									
	22	7.15	4.48	3.44	2.83	2.43									
	20	5.35	3.77	3.01	2.53	2.20									
	18	4.31	3.25	2.67	2.28	2.01									
	15	3.34	2.68	2.27	1.98	1.77									
	12	2.73	2.27	1.97	1.74	1.57									
	10	2.42	2.06	1.80	1.61	1.46									
45	26		8.71	5.65	4.34										
	24	14.40	6.54	4.67	3.72										
	22	8.49	5.23	3.97	3.25										
	20	6.23	4.34	3.43	2.87										
	18	4.95	3.69	3.01	2.57										
	15	3.77	3.01	2.53	2.20										
	12	3.04	2.52	2.17	1.92										
	10	2.68	2.27	1.98	1.77										
40	26		11.15	7.05											
	24	18.58	8.08	5.67											
	22	10.47	6.29	4.71											
	20	7.47	5.12	4.01											
	18	5.81	4.29	3.47											
	15	4.34	3.43	2.87											
	12	3.44	2.83	2.43											
	10	3.01	2.53	2.20											